




Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
COSENZA




REGIONE CALABRIA

**Dipartimento di Prevenzione
U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica
Ambito Esaro Pollino**

Prot. 102810
27.07.2018

**Al Sig. Sindaco
di Laino Borgo**

**ENEL
Laino Borgo**



Oggetto: Sopralluogo Centrale Mercure.

In riferimento alla comunicazione inviata dall'ENEL, tramite Pec, dell'utilizzo del trituratore per la riduzione del sopravaglio della biomassa, la sottoscritta dott.ssa Franca Orsomarso dell'U.O. di Igiene Pubblica unitamente agli ispettori E. Siciliano e M. Capparelli dell'U.O. SPISAL si è recata presso la Centrale in data 20/07/2018.

Dal sopralluogo si è evidenziato che le operazioni venivano svolte senza creare pregiudizi per la salute pubblica.

Infatti le operazioni comprendevano:

- stendimento del sopravaglio;
- triturazione previa bagnatura del sopravaglio per l'abbattimento delle polveri;
- raccolta e accumulo del sopravaglio tritato.

In merito alle prescrizioni impartite con nota prot. n. 0112739 del 28/07/2017 si fa presente che le stesse sono state ottemperate e che tutte le operazioni venivano effettuate con selezione del sopravaglio che al momento non conteneva alcun elemento estraneo.

Il Dirigente Medico dell'U.O. Igiene Pubblica
Dott.ssa Franca Orsomarso



Franca Orsomarso