


# ARPACAL

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria



## DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI COSENZA SERVIZIO ACQUE



Comune di Laino Borgo

[comune.lainoborgo.cs.it@pec.it](mailto:comune.lainoborgo.cs.it@pec.it)

[ufficiotecnico@comune.lainoborgo.cs.it](mailto:ufficiotecnico@comune.lainoborgo.cs.it)

Oggetto: Progetto per la messa in sicurezza operativa Area Lotto 2 Centrale Termoelettrica Mercure.  
Conferenza dei Servizi del 12.12.2018

Preso visione del Progetto di cui in oggetto relativo alla nota n. 8065 del 20/11/2018 di codesto Ente, questo Servizio conferma il parere favorevole di massima già espresso in occasione della precedente conferenza dei servizi, concorda con il monitoraggio previsto nel progetto, prima dello scarico nel fiume Mercure, nel rispetto della tab.3, all.5, parte III del D. Lgs. N. 152/06 e, in caso di non conformità, nell'impianto ITAR per un adeguato trattamento.

Se dal monitoraggio delle acque sotterranee previsto, sia durante i lavori di messa in sicurezza che negli anni successivi, dovessero risultare valori elevati di altri parametri, superiori ai limiti della tabella suddetta, si dovrà procedere, comunque, al relativo abbattimento prima dello scarico.

Distinti saluti



Il Dirigente

Dott. Edoardo F. Fiorino