

## REGIONE CALABRIA

*Dipartimento Infrastrutture – Lavori Pubblici - Mobilità*

*Gestione Demanio Idrico- Area Settentrionale*

Prot. 4230/20 del 12 DIC 2018

Al Comune di Laino Borgo (CS)  
Ufficio Tecnico Via B. Longo n: 2  
87014 LAINO BORGIO (CS)  
Comune.lainoborgo.cs@pec.it

E pc. ENEL PRODUZIONE Spa  
Unità di Business Sud Centrale Mercure  
C/da Pianette Laino Borgo

Oggetto: Centrale termoelettrica Enel produzione Spa del Mercure, sita in c/da Pianette del Comune di Laino Borgo. Piano di caratterizzazione D.M. 471/99.

Nullaosta idraulico.

Parere ai sensi del Regio Decreto n° 523 del 1904  
Ditta: Comune di Laino Borgo.


Con riferimento alla richiesta di Nulla osta idraulico, in Conferenza di servizio convocata per il giorno 12/12/2018 presso il Comune di Laino Borgo, ed acquisita dal Dipartimento Infrastrutture LL.PP. - Mobilità UOT- Funzioni territoriali della stessa Regione Calabria in data 20/11/2018 prot 392750/Siar, esaminati gli elaborati trasmessi,

Si esprime parere idraulico **positivo** ai sensi del Regio Decreto n° 523 del 1904 con le seguenti prescrizioni:

- il presente parere viene rilasciato senza nessun pregiudizio dei diritti dei terzi e non esonera la società Enel Produzione Spa, dall'obbligo di osservare, sotto la propria e diretta esclusiva responsabilità, le leggi ed i regolamenti in materia, anche se non citati;
- Che il tratto iniziale della parte intubata del Fosso Bongiano, debba essere modificato in modo da garantire un franco idraulico di almeno un metro.
- Che ogni 30 metri di parte intubata dovrà essere assicurata un'apertura di lunghezza pari a 10 metri al fine di poter ispezionare e mantenere l'alveo.
- Che prima dell'inizio dei lavori Enel Spa presenti a questo Settore le modifiche progettuali prescritte.

Si precisa, inoltre che per la concessione dell'occupazione delle aree del tratto intubato del Fosso Bongiano dovrà essere presentata regolare richiesta agli uffici preposti.

Il Responsabile del Procedimento  
*arch. Maria Rosa Innocente*



Il Dirigente

*Dott. Ing. Gianfranco Comito*